



**Nortaluga**  
Venda e Aluguer de Equipamentos

## Manutenção Preventiva

3524

Data de Emissão 19/01/2026

Data Prevista Execução 19/01/2026

Data Final Execução

### Dados

|               |      |                                      |                     |             |
|---------------|------|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| Equipamento   | A28C | A28C   HIMOINSA   HYW-20   251003020 | Processo Manutenção | OF51.A.2750 |
| Horas/Km Real | 2324 |                                      | Horas/Km do Plano   | 1000        |

### Checklist do plano de manutenção

|    |   | Efetuada |
|----|---|----------|
| 1  | VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSARIO              | ✓        |
| 2  | INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO                          | ✓        |
| 3  | INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS                                  | ✓        |
| 4  | VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS                            | ✓        |
| 5  | VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO           | ✓        |
| 6  | INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE                           | ✓        |
| 7  | SE POSSIVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR  | ✓        |
| 8  | VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL           | ✓        |
| 9  | INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES | ✓        |
| 10 | VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL         | ✓        |
| 11 | REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS                                    | ✓        |
| 12 | TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL                | ✓        |
| 13 | VERIFICAR TENSÕES GERADOR                                       | ✓        |
| 14 | TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA                                | ✓        |
| 15 | SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR                              | ✓        |
| 16 | LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA                              | ✓        |
| 17 | SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO                                    | ✓        |
| 18 | AJUSTAR VALVULAS MOTOR (ADMISSÃO E ESCAPE)                      | ✓        |
| 19 | SUBSTITUIR LIQUIDO REFRIGERAÇÃO (ANTI-CONGELANTE)               | ✓        |
| 20 |   |          |
| 21 |   |          |
| 22 |   |          |
| 23 |   |          |
| 24 |   |          |
| 25 |   |          |
| 26 |   |          |
| 27 |   |          |
| 28 |   |          |
| 29 |   |          |
| 30 |   |          |

### Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

### Consumíveis

|               | Artigo   | Descrição                      | Qtd. | Conf. Saída |
|---------------|----------|--------------------------------|------|-------------|
| Filtros       | T1FA     | 1 - Filtro de Ar               | 1    |             |
|               | T1FG     | 1 - Filtro de Gasóleo          | 1    |             |
|               | T1FO     | 1 - Filtro de Óleo motor       | 1    |             |
| Lubrificantes | MOTOR    | ÓLEO 10W40 Super (+/- 7 Lts)   | 84   |             |
|               |          |                                |      |             |
| Outr          | RADIADOR | ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt) | ✓    |             |

### Serviços Nortaluga

| Funcionário | N.º | Descrição do serviço | Hora Início | Hora Fim | Data    | Assinatura |
|-------------|-----|----------------------|-------------|----------|---------|------------|
| Guilherme   | 134 | Revisão Rodoviária   | 08:00       | 12:00    | 9/12/25 | Guilherme  |

### Próxima Manutenção

|  |  |
|--|--|
| Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante; | Assinatura: <u>Guilherme / Nortaluga</u> |
| Próxima manutenção às 1500 horas/km                      | Data: <u>9/12/25</u>                     |