



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3165

Data de Emissão

02/09/2025

Data Prevista Execução

02/09/2025

Data Final Execução

Dados

| | | | | |
|---------------|------|--|---------------------|-------------|
| Equipamento | A29C | A29C HIMOINSA HRYW-20 251003574 (61) | Processo Manutenção | OF50.A.6166 |
| Horas/Km Real | 107 | | Horas/Km do Plano | 100 |

Checklist do plano de manutenção

| | | Efetuada |
|----|---|----------|
| 1 | VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO | ✓ |
| 2 | INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO | ✓ |
| 3 | INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS | ✓ |
| 4 | VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS | ✓ |
| 5 | VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO | ✓ |
| 6 | INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE | ✓ |
| 7 | SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR | ✓ |
| 8 | VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL | ✓ |
| 9 | INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES | ✓ |
| 10 | VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL | ✓ |
| 11 | REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS | ✓ |
| 12 | TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL | ✓ |
| 13 | VERIFICAR TENSÕES GERADOR | ✓ |
| 14 | TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA | ✓ |
| 15 | SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR | ✓ |
| 16 | LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA | ✓ |
| 17 | | ✓ |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

| | Artigo | Descrição | Qtd. | Conf. Saída |
|----------------------|----------|--------------------------------|------|-------------|
| Filtros | T1FA | 1 - Filtro de Ar | 0 | |
| | T1FG | 1 - Filtro de Gasóleo | 0 | |
| | T1FO | 1 - Filtro de Óleo motor | 1 | |
| | T1FG | 1 - Filtro de Gasóleo | 0 | |
| Outros Lubrificantes | MOTOR | ÓLEO 10W40 SUPER (+/- 7,5 Lt) | 7,5L | |
| | RADIADOR | ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt) | | |

Serviços Nortaluga

| Funcionário | N.º | Descrição do serviço | Hora Início | Hora Fim | Data | Assinatura |
|-------------|-----|----------------------|-------------|----------|------|------------|
| Janiel | | Revisão Periódica | | | | |

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;
Próxima manutenção às 500 horas/km

Responsável Departamento Oficina

Assinatura: _____
Data: _____