



**ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
2590 / NORTALUGA**

DATA DE TIRAGEM: 7/out/24
DATA DE EXECUÇÃO: 7/out/24

Equipamento : GERADOR HIMOINSA HSW-300 (A 300)
Nº de Horas Atuais: 18914H

Pedido Assitência: OF50.A.4897

Descrição da Interv. : Revisão dos 18800 Horas 18914H Urgência : Planeado

	SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X		ÓLEO MOTOR	✓
2	X		FILTROS ÓLEO MOTOR	✓
3	X		FILTROS GASÓLEO	✓
4		X	ÁGUA DO RADIADOR MEDIR CONCENTRAÇÃO LIQ. E MUDAR SE NECESSÁRIO	✓
5			VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
6			INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
7			INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
8			VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
9			VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
10			INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
11			SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
12			VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
13			INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
14			VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
15			REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
16			TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
17			VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
18			TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observações:

Algumas visões do equipamento

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	FO05	1 - Filtro Óleo refº. CS 1424		✓
	FG22	1 - Filtro de Gasóleo Refº. CS 0056 M		✓
	FG23	1 - Filtro Separador de Água Refº. WIX 33411		✓
	FG48	1 - Filtro gasoleo P502392		✓
	FA11	1 - Filtro de ar refº. CH 1340		✓
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 35 Lt)	30L	✓
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	45L	✓
OUTROS				

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
João Pinheiro	107	Revisão	8h 20 / 11h 00	07/10/2024	[Assinatura]

Data Final Intervenção : 07 / 10 / 2024

Assinatura Resp. Manutenção

[Assinatura]