



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3140

Data de Emissão 27/08/2025

Data Prevista Execução 27/08/2025

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A30A	A30A HIMOINSA HRYW-35 201000444 (61)	Processo Manutenção	OF50.A.6125
Horas/Km Real	7273		Horas/Km do Plano	6500

Checklist do plano de manutenção		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	X
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17	LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA	✓
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA031	1 - Filtro de Ar Refª. SA16579	1	
	T1FG038	1 - Filtro de Gasóleo Refª. SN25027	1	
	T1FG154	1 - Filtro de Gasóleo Refª. SN25028	1	
	T1FO109	1 - Filtro de Óleo motor Refª. 3031130	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 7,5 Lt)	8	
Outre	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
M2110	700	Redigao				

Próxima Manutenção	Responsável Departamento Oficina
Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante; Próxima manutenção às 6750 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____