



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3841

Data de Emissão

21/07/2026

Data Prevista Execução

21/07/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A30A	A30A HIMOINSA HRYW-35 201000444 (61)	Processo Manutenção	OF54.A.2163
Horas/Km Real	9178		Horas/Km do Plano	9000

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	☒
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	☒
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	☒
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	☒
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	☒
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	☒
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	☒
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	☒
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	☒
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	☒
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	☒
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	☒
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	☒
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	☒
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	☒
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	☒
17	LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA	☒
18	AJUSTAR VALVULAS MOTOR (ADMISSÃO E ESCAPE)	☒
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA031	1 - Filtro de Ar Refª. SA16579	1	
	T1FG038	1 - Filtro de Gasóleo Refª. SN25027	1	
	T1FG154	1 - Filtro de Gasóleo Refª. SN25028	1	
	T1FO109	1 - Filtro de Óleo motor Refª. 3031130	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 7,5 Lt)	8,5	
Outros	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	0,25	

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
SOLIO	193	REVISÃO E VERIFICAÇÕES			21-07-26	

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;
Próxima manutenção às 9250 horas/km

Responsável Departamento Oficina

Assinatura: _____
Data: _____