



ORDEN DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
2695 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 15/nov/24
DATA DE EXECUÇÃO: 15/nov/24

Equipamento : GERADOR HIMOINSA HRYW-35 (A 32A)
Nº de Horas Atuais: 4860

Pedido Assistência: OF54.A.1202

Descrição da Interv. : Revisão dos 4400 Horas Urgência : Planeado

SUBSTITUIR		VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X		ÓLEO MOTOR	✓
2	X		FILTROS ÓLEO MOTOR	✓
3	X		FILTROS GASÓLEO	✓
4		X	ÁGUA DO RADIADOR	✓
5			VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
6			INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
7			INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
8			VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
9			VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
10			INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
11			SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	X
12			VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
13			INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
14			VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
15			REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
16			TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
17			VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
18			TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observações:

DE ACORDO COM O PLANO DO FABRICANTE

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	T1FA031	1 - Filtro de Ar Ref. SA 16579	1	
	T1FG038	1 - Filtro de Gasóleo Ref. SN25027	1	
	T1FG154	1 - Filtro de Gasóleo Ref. SN25028	1	
			1	
	T1FO037	1 - Filtro de Óleo motor Ref. T8304		
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 11 Lt)	9 Lt	
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		
OUTROS	PRÓXIMA REVISÃO:			
	AS 5360h OU 18-11-2025			

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
22	N143	REVISÃO	08:00:00 / 11:00	18-11-2024	22

Data Final Intervenção : 18.11.24

Assinatura Resp. Manutenção