



Dados

Equipamento	A34A	A34A HIMOINSA HHW-35 201006651	Processo Manutenção	OF50.A.6146
Horas/Km Real	4554		Horas/Km do Plano	4500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR FILTRO DE COMBUSTÍVEL	✓
16	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1G028	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3046232	1	
	T1FO186	1 - Filtro de Óleo motor Refª. 3046229	0	
	T1FA264	1 - Filtro de Ar Refª. 3048302	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 11 Lt)	8	
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)	1 litro	

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Samill		Revisão Periódica				

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;
Próxima manutenção às 4750 horas/km

Responsável Departamento Oficina

Assinatura: _____
Data: _____