



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva
2894

Data de Emissão 24/02/2025
Data Prevista Execução 24/02/2025
Data Final Execução

Dados

| | | | | |
|---------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| Equipamento | A36A | A36A HIMOINSA HRYW-35 231006902 | Processo Manutenção | OF50.A.5473 |
| Horas/Km Real | 766 H | | Horas/Km do Plano | 500 |

| Checklist do plano de manutenção | | Efetuada |
|----------------------------------|---|----------|
| 1 | VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO | ✓ |
| 2 | INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO | ✓ |
| 3 | INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS | ✓ |
| 4 | VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS | ✓ |
| 5 | VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO | ✓ |
| 6 | INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE | ✓ |
| 7 | SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR | ✓ |
| 8 | VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL | ✓ |
| 9 | INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES | ✓ |
| 10 | VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL | N.A |
| 11 | REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS | ✓ |
| 12 | TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL | ✓ |
| 13 | VERIFICAR TENSÕES GERADOR | ✓ |
| 14 | TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA | ✓ |
| 15 | SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR | ✓ |
| 16 | SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO | ✓ |
| 17 | LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA | N.A |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

| | Artigo | Descrição | Qtd. | Conf. Saída |
|---------------|----------|--------------------------------------|------|-------------|
| Filtro | T1FA031 | 1 - Filtro de Ar Refª. SA 16579 | ✓ | |
| | T1FG038 | 1 - Filtro de Gasóleo Refª. SN25027 | ✓ | |
| | T1FG154 | 1 - Filtro de Gasóleo Refª. SN25028 | ✓ | |
| | T1FO037 | 1 - Filtro de Óleo motor Refª. T8304 | ✓ | |
| Lubrificantes | MOTOR | ÓLEO 15W 40 (+/- 11 Lt) | 10L | ✓ |
| | | | | |
| Outro | RADIADOR | ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt) | | |

Serviços Nortaluga

| Funcionário | N.º | Descrição do serviço | Hora Início | Hora Fim | Data | Assinatura |
|----------------|-----|----------------------|-------------|----------|---------|------------|
| Duarte Ribeiro | 130 | Revisão | 9:30H | 11:15H | 25/2/25 | Duarte |

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;
Próxima manutenção às 1000 horas/km

Responsável Departamento Oficina

Assinatura: _____
Data: _____