



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva
2883

Data de Emissão 18/02/2025
Data Prevista Execução 18/02/2025
Data Final Execução

Dados			
Equipamento	A3F	A3F NORTALUGA MG4,1 NA0068	Processo Manutenção OF50.A.5447
Horas/Km Real			Horas/Km do Plano (Sem valor)

Checklist do plano de manutenção		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓ VERIFICADO
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	//
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	//
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	//
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	//
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	//
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	//
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	//
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	//
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	//
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	//
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	//
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	//
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	//
15	SUBSTITUIR ÓLEO MOTOR	//
16	Substituir Botões ON/OFF e reparar conexões	//
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis				
	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA	1 - Filtro de Ar Refª. SA	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 10W40 (Lts)	1 Lt	
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga						
Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Ramos	N.º 28		15:15	16:30	18/02/25	[Assinatura]

Próxima Manutenção	Responsável Departamento Oficina
Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante; Próxima manutenção às (Sem valor) horas/km	Assinatura: _____ Data: _____