	ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2725 / NORTALUGA	DATA DE TIRAGEM: 6/dez/24 DATA DE EXECUÇÃO: 6/dez/24

Equipamento : *GERADOR AEM VP400EI.RENTAL (A 403)* Pedido Assitência: *OF50.A.5231*

Nº de Horas Atuais: 7789

Descrição da Interv. : Revisão dos *8000* Horas Urgência : *Planeado*

	SUBSITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X		ÓLEO MOTOR	X
2	X		FILTROS ÓLEO MOTOR	X
3	X		FILTROS GASÓLEO	X
4	X		ÁGUA DO RADIADOR SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	X
5			VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSITUIR SE NECESSÁRIO	X
6			INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	X
7			INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	X
8			VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	X
9			VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	X
10			INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	X
11			SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	X
12			VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	X
13			INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	X
14			VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	X
15			REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	X
16			TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	X
17			VERIFICAR TENSÕES GERADOR	X
18			TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	X
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observações:

Próxima revisão: 8500 horas

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saida
FILTROS	T1FO006	1 -Filtro Óleo refª. CS 1493	1	
	T1FO005	2 -Filtro Óleo refª. CS 1424	1	
	T1FG003	1 - Filtro de Gasóleo Refª. CS 1443 M		
	T1FG021	1 - Filtro de Gasóleo Refª. CS 1441 M	1	
	T1FA010	1 - Filtro de ar refª. CR 0108		
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 - 35 Lt	35	
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	Varias	
OUTROS				

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
Duarte Correia	113	Revisão	9:00 / 18:00	6/12/2024	
			: / :		
			: / :		

Data Final Intervenção : 6 / 12 / 2024

Assinatura Resp. Manutenção

Duarte