

**Nortaluga**

Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva**3821**

Data de Emissão

23/06/2026

Data Prevista Execução

25/06/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A403	A403 AEM VP400EI.RENTAL GE8518 (61)	Processo Manutenção	OF52.A.1815
Horas/Km Real	8943		Horas/Km do Plano	9500

Checklist do plano de manutenção**Efetuação**

1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17	LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA	✓
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)**Consumíveis**

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO006	1 - Filtro Óleo refª. CS 1493	1	✓
	T1FO005	2 - Filtro Óleo refª. CS 1424	2	✓
	T1FG003	1 - Filtro de Gasóleo Refª. CS 1443 M	1	✓
	T1FG021	1 - Filtro de Gasóleo Refª. CS 1441 M	1	✓
	T1FA010	1 - Filtro de ar refª. CR 0108	1	✓
Outros Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 31 Lt)	30	✓
Outros	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Marco Ribeiro		Revisão			19-06-20	

Próxima Manutenção**Responsável Departamento Oficina**

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;

Assinatura:

Próxima manutenção às 9750 horas/km

Data: