



2300 964 324
www.nortaluga.com

ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 1919 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 7/mar/24
DATA DE EXECUÇÃO: 7/mar/24

Equipamento : GERADOR HIMOINSA HDW-400 (A 404)
Nº de Horas Atuais: _____

Pedido Assistência: OF50.A.3311

Descrição da Interv. : _____ Revisão dos **350** Horas **329** Urgência : Planeado

| SUBSTITUIR | VER | TAREFAS A REALIZAR | CONFIRMAÇÃO |
|------------|-----|---|-------------|
| 1 | X | ÓLEO MOTOR | ✓ |
| 2 | X | FILTROS ÓLEO MOTOR | ✓ |
| 3 | X | FILTROS GASÓLEO | ✓ |
| 4 | X | ÁGUA DO RADIADOR SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO | ✓ |
| 5 | | VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO | ✓ |
| 6 | | INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO | ✓ |
| 7 | | INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS | ✓ |
| 8 | | VERIFICAR TENSOES, POLIS E CORREIAS | ✓ |
| 9 | | VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO | ✓ |
| 10 | | INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE | ✓ |
| 11 | | SE POSSIVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR | ✓ |
| 12 | | VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL | ✓ |
| 13 | | INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES | ✓ |
| 14 | | VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL | ✓ |
| 15 | | REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS | ✓ |
| 16 | | TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL | ✓ |
| 17 | | VERIFICAR TENSOES GERADOR | ✓ |
| 18 | | TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA | ✓ |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

| | Códigos | Descrição | Qt | Conf. Saída |
|---------------|----------|-------------------------------------|----|-------------|
| FILTROS | T1FO004 | 1 -Filtro Óleo ref#. 3025612 | 1 | |
| | T1FG008 | 1 - Filtro de Gasóleo Ref#. 3025596 | 1 | |
| | T1FA214 | 2 - Filtro de ar ref#. 3025604 | | |
| LUBRIFICANTES | MOTOR | ÓLEO 15W 40 - 35 Lt | 34 | |
| | RADIADOR | ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt) | 3 | |
| OUTROS | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Serviços Nortaluga:

| Funcionário | Nº | Descrição do serviço | Hora início / Hora fim | Data | Assinatura |
|--------------------------------|----|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <i>[Handwritten Signature]</i> | | <i>[Handwritten Description]</i> | <i>[Handwritten Time]</i> | <i>[Handwritten Date]</i> | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| | | | | | |

Data Final Intervenção : **7,3,24**

Assinatura Resp. Manutenção

[Handwritten Signature]