



Nortaluga
Venda e Aluguel de Equipamentos

Manutenção Preventiva
3469

Data de Emissão 13/01/2026
Data Prevista Execução 13/01/2026
Data Final Execução

Dados

Equipamento A405 A405 | HIMOINSA | HRFW-400 | 221006015 (61) Processo Manutenção OF50.A.6662
Horas/Km Real 3055 Horas/Km do Plano (Sem valor)

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	U.A
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	CONTROLO DA CONDIÇÃO DO FILTRO DE VAPORES DE ÓLEO	U.A
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1F0008	2 - Filtro Óleo refª. 3034302		
	T1FG012	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3034303		
	T1FG053	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3034305		
	T1FA015	1 - Filtro de ar refª. 3017583		
Lubrificantes	HIDRÁULICOS	ÓLEO 15W 40 - 35 Lt		
Outros	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
LUIS VIEIRA	137	INSPEÇÃO			13/01/26	Luís V. Vieira
MARCO RIBEIRO	100	INSPEÇÃO			13/01/26	Marco R.

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às (Sem valor) horas/km	Assinatura: _____ Data: _____