



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3902

Data de Emissão

31/08/2026

Data Prevista Execução

31/08/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A40B	A40B HIMOINSA HRYW-45 211001940 (61)	Processo Manutenção	OF50.A.7398
Horas/Km Real	3231		Horas/Km do Plano	3250

Checklist do plano de manutenção

	Efetuada
1 VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2 INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3 INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4 VERIFICAR TENSOES, POLIS E CORREIAS	✓
5 VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6 INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7 SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8 VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9 INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10 VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11 REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12 TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13 VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14 TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15 SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)


Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA289	1 - Filtro de Ar Refª. 3019827	1	
	T1FG002	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 129A00-55800	1	
	T1FG154	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3020209	1	
	T1FO109	1 - Filtro de Óleo motor Refª. 3031130	1	
	T1FG225	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 129A00-55730	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 7,5 Lt)	7,5	
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	2,0	

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
João Oliveira	87	Revisão Periódica	11:30	12:30	03/09	

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 3500 horas/km	Assinatura:  Data: 