



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3150

Data de Emissão

29/08/2025

Data Prevista Execução

29/08/2025

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A40C	A40C HIMOINSA HRYW-45 251002947 (61)	Processo Manutenção	OF50.A.5968
Horas/Km Real	646		Horas/Km do Plano	500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR FILTRO E ÓLEO DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17	VERIFICAR NÍVEIS ANTI-CONGELANTE (REPOR CASO NECESSÁRIO)	✓
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA289	1 - Filtro de Ar	1	
	T1FG0002	1 - Filtro de Gasóleo	1	
	T1FG225	1 - Filtro de Gasóleo	1	
	T1FO265	1 - Filtro de Óleo motor	1	
Outros Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 10W 40 (10,5 Lt)	10,5	
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
gamil		Benita Reboia				

Próxima Manutenção

Responsável Departamento Oficina

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;

Assinatura: _____

Próxima manutenção às 750 horas/km

Data: _____