



**Nortaluga**  
Venda e Aluguer de Equipamentos

# Manutenção Preventiva

3621

Data de Emissão 17/03/2026  
Data Prevista Execução 18/03/2026  
Data Final Execução

### Dados

Equipamento	A41A	A41A   AEM   DWA40EI   GE8422	Processo Manutenção	OF53.A.375
Horas/Km Real	21957		Horas/Km do Plano	13500

### Checklist do plano de manutenção

1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	NA
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17	LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA	NA
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações: Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.

### Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA040	1 - Filtro de Ar Ref <sup>o</sup> . CR 0037	✓	
	T1FG041	1 - Filtro de Gasóleo Ref <sup>o</sup> . CS 1514 M	✓	
	T1FO021	1 - Filtro de Óleo motor Ref <sup>o</sup> . OP629	✓	
Lubrificantes	MOTOR	OLEO 15W 40 (+/- 7,5 Lt)	8 Lt	
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)		

### Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
NA Os	08	Revisão Periódica			20/3/26	[Assinatura]

### Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 13750 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____