



Nortaluga
Vendas e Aluguel de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3704

Data de Emissão 21/04/2026
Data Prevista Execução 22/04/2026
Data Final Execução

Dados

Equipamento	A41A	A41A AEM DWA40EI GE8422	Processo Manutenção	OF53.A.654
Horas/Km Real	22045H		Horas/Km do Plano	(Sem valor)

Checklist do plano de manutenção

	Efetuada
1 VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2 INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3 INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4 VERIFICAR TENSOES, POLIS E CORREIAS	✓
5 VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6 INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7 SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8 VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9 INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10 VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	NA
11 REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12 TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13 VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14 TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Próxima revisão às 22447H.

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA040	1 - Filtro de Ar Refª. CR 0037		
	T1FG041	1 - Filtro de Gasóleo Refª. CS 1514 M		
	T1FO021	1 - Filtro de Óleo motor Refª. OP629		
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 7,5 Lt)		
Outros	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Duarte Gomes	113	Inspec			22/04/26	
João Silva	143	Inspec			22/04/26	

Próxima Manutenção

Responsável Departamento Oficina

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;

Próxima manutenção às (Sem valor) horas/km

Assinatura: _____

Data: _____