



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3235

Data de Emissão 30/09/2025

Data Prevista Execução 30/09/2025

Data Final Execução

Dados

| | | | | |
|---------------|------|--|---------------------|-------------|
| Equipamento | A41B | A41B HIMOINSA HRYW-45 211001941 (61) | Processo Manutenção | OF51.A.2722 |
| Horas/Km Real | 3826 | | Horas/Km do Plano | 3000 |

Checklist do plano de manutenção

| | | Efetuação |
|----|---|-----------|
| 1 | VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSARIO | ✓ |
| 2 | INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO | ✓ |
| 3 | INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS | ✓ |
| 4 | VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS | ✓ |
| 5 | VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSARIO | ✓ |
| 6 | INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE | ✓ |
| 7 | SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR | ✓ |
| 8 | VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL | ✓ |
| 9 | INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES | ✓ |
| 10 | VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL | ✓ |
| 11 | REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS | ✓ |
| 12 | TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL | ✓ |
| 13 | VERIFICAR TENSÕES GERADOR | ✓ |
| 14 | TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA | ✓ |
| 15 | SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR | ✓ |
| 16 | LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA | ✓ |
| 17 | SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO | ✓ |
| 18 | AJUSTAR VALVULAS MOTOR (ADMISSÃO E ESCAPE) | ✓ |
| 19 | SUBSTITUIR LIQUIDO REFRIGERAÇÃO (ANTI-CONGELANTE) | |
| 20 | LIMPAR, INSPECIONAR E VERIFICAR INJETORES COMBUSTIVEL | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

| | Artigo | Descrição | Qtd. | Conf. Saída |
|---------------|----------|--|------|-------------|
| Filtros | T1FA289 | 1 - Filtro de Ar Refª. 3019827 | 1 | |
| | T1FG002 | 1 - Filtro de Gasóleo Refª. 129A00-55800 | 1 | |
| | T1FO109 | 1 - Filtro de Óleo motor Refª. 3031130 | 1 | |
| | T1FG225 | 1 - Filtro de Gasóleo Refª. 129A00-55730 | 1 | |
| Lubrificantes | MOTOR | ÓLEO 10W40 SUPER (+/- 7,5 Lt) | 7,4 | |
| | | | | |
| Outr | RADIADOR | ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt) | 3,6 | |

Serviços Nortaluga

| Funcionário | N.º | Descrição do serviço | Hora Início | Hora Fim | Data | Assinatura |
|---------------|-----|-----------------------|-------------|----------|----------|---------------|
| Paulo Almeida | 131 | Manutenção Preventiva | 15:30 | 17:30 | 21/11/25 | Paulo Almeida |

Próxima Manutenção

| | |
|--|---------------------------|
| Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante; | Assinatura: Paulo Almeida |
| Próxima manutenção às 6000 horas/km | Data: 30/09/25 |