



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3591

Data de Emissão 10/03/2026
Data Prevista Execução 10/03/2026
Data Final Execução

Dados

Equipamento	A41C	A41C HIMOINSA HRYW-45 251002948 (61)	Processo Manutenção	OF52.A.1787
Horas/Km Real	793		Horas/Km do Plano	500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	NA
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA	✓
17	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA289	1 - Filtro de Ar	1	✓
	T1FG0002	1 - Filtro de Gasóleo	1	✓
	T1FG225	1 - Filtro de Gasóleo	1	✓
	T1FO109	1 - Filtro de Óleo motor	1	✓
		1 - Filtro Ar Secundario	1	✓
Outre Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 10W 40 Evo (10 Lt)	10	✓
Outre	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
João Silva	Nº154	Revisão			26-3-26	João Silva

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;
Próxima manutenção às 1000 horas/km

Responsável Departamento Oficina

Assinatura: 
Data: 16-03-2026