



**ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA  
1758 / NORTALUGA**

DATA DE TIRAGEM: 18/jul/22  
DATA DE EXECUÇÃO: 19/jul/22

Equipamento : GERADOR HIMOINSA HRYW-45 (A 42B)  
Nº de Horas Atuais: 345 HORAS

Pedido Assistência: OF50.A.2928

Descrição da Interv. : Revisão dos 300 Horas Urgência : Planeado

	SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X		ÓLEO MOTOR	✓
2	X		FILTROS ÓLEO MOTOR	✓
3	X		FILTROS GASÓLEO	✓
4		X	ÁGUA DO RADIADOR	✓
5	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO			✓
6	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO			✓
7	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS			✓
8	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS			✓
9	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO			✓
10	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE			✓
11	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR			✓
12	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL			✓
13	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES			✓
14	VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL			✓
15	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS			✓
16	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL			✓
17	VERIFICAR TENSÕES GERADOR			✓
18	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA			✓
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	T1TIFA289	1 - Filtro de Ar Refª. 3019827	✓	1
	T1FG010	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3034304	✓	1
	T1FG154	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3020209	✓	1
	T1FO109	1 - Filtro de Óleo motor Refª. 3031130	✓	1
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 7,5 Lt)	85,21	✓
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		
OUTROS				

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
<i>João</i>		<i>Revisão</i>	<i>08:00 / 10:30</i>	<i>19/07/22</i>	

Data Final Intervenção : 19/07/2023

Assinatura Resp. Manutenção