



**Nortaluga**  
Venda e Aluguer de Equipamentos

## Manutenção Preventiva

3442

Data de Emissão 13/01/2026  
Data Prevista Execução 13/01/2026  
Data Final Execução

### Dados

Equipamento	A43A	A43A   AEM   RKW40SP/3A   GE9261 (61)	Processo Manutenção	OF50.A.6655
Horas/Km Real	14920		Horas/Km do Plano	15000

Checklist do plano de manutenção		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSARIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA	✓
17	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
18	AJUSTAR VALVULAS MOTOR (ADMISSÃO E ESCAPE)	✓
19	SUBSTITUIR LIQUIDO REFRIGERAÇÃO (ANTI-CONGELANTE)	✓
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

### Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA031	1 - Filtro de Ar Refª. CH07-14074	1	
	T1FG123	1 - Filtro Separador Gasóleo Refª. CE 1345	1	
	T1FG125	1 - Filtro de Gasóleo Refª. ED00217753200-S	1	
	T1FO052	1 - Filtro de Óleo motor Refª. FS111B3T125	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 18 Lt)	10	
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE ( 40 % ) (+/- Lt)		

### Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Daniel Almeida	87	Manutenção Preventiva			13/01/26	[Assinatura]
Arnaldo Ribeiro	156	Man. de Manutenção			13/01/26	[Assinatura]

Próxima Manutenção	Responsável Departamento Oficina
Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante; Próxima manutenção às 15250 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____