

**Equipamento:** Gerador de 40 kVA (A43B)

**Marca:** Himoinsa

**Modelo:** HYW-45

**N.º Série:** 221002946

Sistema	Elemento a Verificar	Diariamente	Intervalo de manutenção						
			Cada 50 horas	Cada 250 horas	Cada 500 horas	Cada 1000 horas	Cada 1500 horas	Cada 2000 horas	Cada 3000 horas
Sistema de Refrigeração	Confirmar e repor nível de refrigerante do motor	X							
	Confirmar e limpar as lâminas do radiador		X						
	Confirmar e ajustar a correia em V do ventilador de refrigeração		X Primeira vez	X Segunda vez e seguintes					
	Purga, esvaziamento e reposição de refrigerante do motor					X Cada ano, o que ocorra primeiro			
Sistema Elétrico	Confirmar indicadores	X							
	Confirmar bateria		X						
Óleo do Motor	Confirmar o nível de óleo do motor	X							
	Drenar e repor o óleo de motor		X Primeira vez	X Segunda vez e seguintes					
	Substituir o filtro de óleo do motor								
Controlo de Velocidade	Confirmar e ajustar a velocidade do motor	X		X					