



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3843

Data de Emissão

06/08/2026

Data Prevista Execução

06/08/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A45A	A45A INMESOL IK-044 1830247	Processo Manutenção	OF50.A.7480
Horas/Km Real	10257		Horas/Km do Plano	10500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17	LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA	✓
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA031	1 - Filtro de Ar Refª. AE2411	✓	
	T1FG125	1 - Filtro de Gasóleo Refª. ED0021753200-S	✓	
	T1FG070	1 - Pré Filtro Gasóleo Refª. HIFI RT16	✓	
	T1FO017	1 - Filtro de Óleo motor Refª. HC6758	✓	
Outros Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 14 Lt)	9 Lt	
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
André Dias	08	Manutenção Periódica			31/8/26	[Assinatura]

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 11000 horas/km	Assinatura: [Assinatura] Data: [Data]