

**Nortaluga**

Venda e Aluguel de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3622

Data de Emissão 17/03/2026

Data Prevista Execução 18/03/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A45B	A45B HIMOINSA HYW-45 231009479	Processo Manutenção	OF53.A.625
Horas/Km Real	3429		Horas/Km do Plano	(Sem valor)

Checklist do plano de manutenção

1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	ND
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	ND
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA289	1 - Filtro de Ar Refª. 3019827		
	T1FG010	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3034304		
	T1FG154	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3020209		
	T1FO109	1 - Filtro de Óleo motor Refª. 3031130		
Outros Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 10W40 SUPER (+/- 7,5 Lt)		
Outros	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
<i>Al. Dias</i>	08	<i>Inspeção</i>			18/3/26	<i>Al. Dias</i>

Próxima Manutenção**Responsável Departamento Oficina**

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;

Assinatura: _____

Próxima manutenção às (Sem valor) horas/km

Data: _____