



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3878

Data de Emissão 06/08/2026

Data Prevista Execução 06/08/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A47A	A47A INMESOL IKRN-042 1932336 (61)	Processo Manutenção	OF50.A.7486
Horas/Km Real	14663		Horas/Km do Plano	14500

Checklist do plano de manutenção

	Efetuada
1 VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	
2 INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3 INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4 VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5 VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6 INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7 SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8 VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9 INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10 VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11 REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12 TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13 VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14 TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15 SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16 SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17 LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA	✓
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA031	1 - Filtro de Ar Refª. SA16683	✓	
	T1FG125	1 - Filtro de Gasóleo Refª. ED0021753200-S	✓	
	T1FG070	1 - Pré Filtro Gasóleo Refª. HIFI RT16	✓	
	T1FO017	1 - Filtro de Óleo motor Refª. SO7127	✓	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 14 Lt)	9,25	
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
André Dias	08	Revisão Periódica			8/8/26	[Assinatura]

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;

Próxima manutenção às 15000 horas/km

Responsável Departamento Oficina

Assinatura:

Data: