



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3576

Data de Emissão 02/03/2026

Data Prevista Execução 02/03/2026

Data Final Execução

Dados

| | | | | |
|---------------|------|--|---------------------|-------------|
| Equipamento | A47B | A47B HIMOINSA HRYW-45 241004001 (61) | Processo Manutenção | OF52.A.1842 |
| Horas/Km Real | 2573 | | Horas/Km do Plano | 2000 |

Checklist do plano de manutenção

| | | Efetuada |
|----|--|----------|
| 1 | VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO | ✓ |
| 2 | INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO | ✓ |
| 3 | INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS | ✓ |
| 4 | VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS | ✓ |
| 5 | VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO | ✓ |
| 6 | INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE | ✓ |
| 7 | SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR | ✓ |
| 8 | VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL | ✓ |
| 9 | INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES | ✓ |
| 10 | VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL | NA |
| 11 | REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS | ✓ |
| 12 | TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL | ✓ |
| 13 | VERIFICAR TENSÕES GERADOR | ✓ |
| 14 | TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA | ✓ |
| 15 | SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR | ✓ |
| 16 | LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA | NA |
| 17 | SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO | ✓ |
| 18 | AJUSTAR VALVULAS MOTOR (ADMISSÃO E ESCAPE) | NA |
| 19 | SUBSTITUIR LÍQUIDO REFRIGERAÇÃO (ANTI-CONGELANTE) | NA |
| 20 | ALTERAR O SISTEMA DE COMBUSTÍVEL E AS MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO | NA |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

| |
|--|
| |
|--|

Consumíveis

| | Artigo | Descrição | Qtd. | Conf. Saída |
|---------------|----------|--|------|-------------|
| Filtros | T1FA289 | 1 - Filtro de Ar Refª. 3019827 | 1 | ✓ |
| | T1FG010 | 1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3034304 | 1 | ✓ |
| | T1FG154 | 1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3020209 | NA | NA |
| | T1FO109 | 1 - Filtro de Óleo motor Refª. 3031130 | 1 | ✓ |
| Lubrificantes | MOTOR | ÓLEO 15W 40 (+/- 7,5 Lt) | 2 | ✓ |
| | | | | |
| Outros | RADIADOR | ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt) | NA | NA |


Serviços Nortaluga

| Funcionário | N.º | Descrição do serviço | Hora Início | Hora Fim | Data | Assinatura |
|-------------|--------|----------------------|-------------|----------|--------|-------------|
| Jorge Silva | NO 151 | Revisão | | | 3-3-26 | Jorge Silva |

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;
Próxima manutenção às 3000 horas/km

Responsável Departamento Oficina

Assinatura: 
Data: 09-03-2026