



**Nortaluga**  
Venda e Aluguer de Equipamentos

## Manutenção Preventiva

3426

Data de Emissão 17/12/2025  
Data Prevista Execução 18/12/2025  
Data Final Execução

### Dados

Equipamento	A48B	A48B   HIMOINSA   HRYW-45   241001311	Processo Manutenção	OF50.A.6545
Horas/Km Real	641		Horas/Km do Plano	500

Checklist do plano de manutenção		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA	✓
17	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

### Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

### Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA289	1 - Filtro de Ar	1	
	T1FG0002	1 - Filtro de Gasóleo	1	
	T1FG225	1 - Filtro de Gasóleo	1	
	T1FO265	1 - Filtro de Óleo motor	1	
	T1FA164	1 - Filtro de Ar	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 10W40 SUPER ( 10,5 Lt )	10 L	
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE ( 40 % ) (+/- Lt)		

### Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
José Oliveira	87	Revisão Periódica				

Próxima Manutenção	Responsável Departamento Oficina
Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante; Próxima manutenção às 1000 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____