

**Nortaluga****Manutenção Preventiva****3654**

Data de Emissão

30/03/2026

Data Prevista Execução

30/03/2026

Data Final Execução

Equipamento

A48B

A48B | HIMOINSA | HRYW-45 | 241001311

Processo Manutenção

OF50.A.6975

Horas/Km Real

1110

Horas/Km do Plano

1000

1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	N.A
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	N.A
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA	✓
17	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
18	AJUSTAR VALVULAS MOTOR (ADMISSÃO E ESCAPE)	N.A
19	SUBSTITUIR LÍQUIDO REFRIGERAÇÃO (ANTI-CONGELANTE)	VERIFICADO
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (indicar eventuais anomalias, avarias, etc., e reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento)

	Artigo	Descrição	Qtd.	Cont. Saída
Filtros	T1FA289	1 - Filtro de Ar	1	
	T1FG0002	1 - Filtro de Gasóleo	1	
	T1FG225	1 - Filtro de Gasóleo	1	
	T1FO265	1 - Filtro de Óleo motor	1	
	T1FA164	1 - Filtro de Ar	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 10W 40 SUPER (10,5 Lt)	11	
Outr	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
LUIS VIEIRA	137	REVISÃO	14:00	16:00	04/04/26	Luis

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;

Próxima manutenção às 1500 horas/km

Assinatura: _____

Data: _____