



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3844

Data de Emissão

21/07/2026

Data Prevista Execução

21/07/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A49B	A49B HIMOINSA HRYW-45 241001312	Processo Manutenção	OF54.A.2175
Horas/Km Real	2449		Horas/Km do Plano	2500

Checklist do plano de manutenção

	Efetuada
1 VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	☒
2 INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	☒
3 INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	☒
4 VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	☒
5 VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	☒
6 INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	☒
7 SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	☒
8 VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	☒
9 INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	☒
10 VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	☒
11 REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	☒
12 TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	☒
13 VERIFICAR TENSÕES GERADOR	☒
14 TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	☒
15 SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	☒
16 LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA	☒
17 SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	☒
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA289	1 - Filtro de Ar Refª. 3019827	1	
	T1FG002	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3069129	1	
	T1FO109	1 - Filtro de Óleo motor Refª. 3031130	1	
	T1FG	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3087755	1	
	T1FA164	1 - Filtro de Ar Refª. 3061155	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 10W40 SUPER (+/- 10,5 Lt)	9,5	
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	0,75	

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
JULIO	743	REVISÃO + VERIFICAÇÕES			22/07/26	

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 3000 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____