



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3837

Data de Emissão

14/07/2026

Data Prevista Execução

14/07/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A50	A50 HIMOINSA HHW-50 201001255	Processo Manutenção	OF54 A2132
Horas/Km Real	665		Horas/Km do Plano	500

Checklist do plano de manutenção

	Efetuada
1 VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2 INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3 INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4 VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5 VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6 INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7 SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8 VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9 INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10 VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	S/N
11 REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12 TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13 VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14 TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15 SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	NA
16 LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA	✓
17 SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA264	1 - Filtro de Ar Refª. 3048302	1	
	T1FG200	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 3046230	1	
	T1FO186	1 - Filtro de Óleo motor Refª. 3046229	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 7,5 Lt)	8l	
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	2l	

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Gilberto	60	Revisão	11:30	14:00	14/07/26	Gilberto

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 1000 horas/km	Assinatura: [Assinatura] Data: 14/07/26