



ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
2588 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 2/out/24
DATA DE EXECUÇÃO: 2/out/24

Equipamento : GERADOR HIMOINSA HSW-505 (A 500)
Nº de Horas Atuais: 12900

Pedido Assistência: OF51.A.2280

Descrição da Interv. : Revisão Periódica Revisão dos Horas Urgência : Planeado

SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X	ÓLEO MOTOR	✓
2	X	FILTROS ÓLEO MOTOR	✓
3	X	FILTROS GASÓLEO	✓
4	X	ÁGUA DO RADIADOR	✓
5		VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
6		INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
7		INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
8		VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
9		VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
10		INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
11		SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
12		VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
13		INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
14		VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
15		REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
16		TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
17		VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
18		TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	T1FA185	1 - Filtro de Ar Ref ^o . SA 17300	1	
	T1FG048	1 - Filtro de Gasóleo Ref ^o . SN 40005	1	
	T1FG011	1 - Filtro de Gasóleo Ref ^o . SN 30007	1	
	T1FG023	1 - Filtro de Separador Ref ^o . WIX 33411	1	
	T1FO07	1 - Filtro de Óleo Ref ^o . SO 11047	1	
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 - 35Lt	30Lt	
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	✓	
OUTROS				

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
<u>Ortizkeme</u>	<u>131</u>	<u>Revisão Periódica</u>	<u>8 : 00 / 10 : 30</u>	<u>2/10/2024</u>	<u>Ortizkeme / J. Gomes</u>

Data Final Intervenção : 02 / 10 / 2024

Assinatura Resp. Manutenção

Ortizkeme / J. Gomes