



ORDEN DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
2376 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 10/mai/24
DATA DE EXECUÇÃO: 10/mai/24

Equipamento : GERADOR HIMOINSA | HSY-50 (A 52)
Nº de Horas Atuais: 1354

Pedido Assistência: OF51.A.2170

Descrição da Interv. : *Revisão Periódica* Revisão dos Horas Urgência : Planeado

SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
X		ÓLEO MOTOR	✓
X		FILTROS ÓLEO MOTOR	✓
X		FILTROS GASÓLEO	✓
	X	ÁGUA DO RADIADOR MEDIR CONCENTRAÇÃO LIQ. E MUDAR SE NECESSÁRIO	✓
5		VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
6		INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
7		INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
8		VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
9		VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
10		INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
11		SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
12		VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
13		INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
14		VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
15		REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
16		TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
17		VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
18		TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			

Observações:

T1F
T1F
T1F

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	T1FA289	1 - Filtro de Ar Refº 3019827	1	
	T1FG010	1 - Filtro de Gasóleo Refº 3034304	1	
	T1FG154	1 - Filtro de Gasóleo Refº 3020209	1	
	T1FO109	1 - Filtro de Óleo motor Refº 3031130	1	
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 - 14Lt	6Lt	
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	✓	
OUTROS				

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
<i>Sérgio Augusto</i>	129	<i>Revisão Periódica</i>	10:28 / 12:00	10/5/24	<i>Sérgio Augusto</i>

Data Final Intervenção : 10 / 5 / 2024

Assinatura Resp. Manutenção

[Assinatura]