



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3754

Data de Emissão

08/05/2026

Data Prevista Execução

08/05/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A601	A601 HIMOINSA HRFW-600 231004623 (61)	Processo Manutenção	OF50.A.7177
Horas/Km Real	5410		Horas/Km do Plano	5500

Checklist do plano de manutenção

	Efetuada
1 VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2 INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3 INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4 VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5 VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	-
6 INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	-
7 SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8 VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9 INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	-
10 VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	-
11 REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	-
12 TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	-
13 VERIFICAR TENSÕES GERADOR	-
14 TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	-
15 SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16 SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17 LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA	✓
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO207	Filtro de Óleo Ref. 3058677	1	✓
	T1FG213	Filtro de Gasóleo Ref. 3058676	1	✓
	T1FG212	Filtro de Gasóleo Ref. 3058675	1	✓
	T1FA309	Filtro de Ar Ref. 3068128	1	✓
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W40 (+/- 35 Lt)	31L	
Outr.	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lts)	---	

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
João Pereira	107		12h00	13h30	08/05/26	João

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 6000 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____