



Nortaluga
Venda e Aluguel de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3836

Data de Emissão 10/07/2026
Data Prevista Execução 10/07/2026
Data Final Execução 10/07/2026

Dados

Equipamento A64 A64 | AEM | RKW60SP/3A | GE9258 (61) Processo Manutenção OF51.A.2986
Horas/Km Real 13084 Horas/Km do Plano 13000

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA	✓
17	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
18	AJUSTAR VALVULAS MOTOR (ADMISSÃO E ESCAPE)	✓
19	SUBSTITUIR LÍQUIDO REFRIGERAÇÃO (ANTI-CONGELANTE)	✓
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA031	1 - Filtro de Ar Refª. CH07-14074	1	
	T1FG123	1 - Filtro Separador Gasóleo Refª. CE 1345	1	
	T1FG125	1 - Filtro de Gasóleo Refª. ED00217753200-S	1	
	T1FO052	1 - Filtro de Óleo motor Refª. FS111B3T125	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 18 Lt)	15L	
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	5L	
Outr.				

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Guilherme Marques	N.131	Revisão Periódica	09:00	11:00h	10/07/2026	Guilherme Marques

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 13500 horas/km	Assinatura: Data: 10/07/2026