



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3598

Data de Emissão 10/03/2026
Data Prevista Execução 10/03/2026
Data Final Execução

Dados

Equipamento	A64	A64 AEM RKW60SP/3A GE9258 (61)	Processo Manutenção	OF51.A.2853
Horas/Km Real	12767		Horas/Km do Plano	11000

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSARIO	<input checked="" type="checkbox"/>
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	<input checked="" type="checkbox"/>
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	<input checked="" type="checkbox"/>
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	<input checked="" type="checkbox"/>
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	<input checked="" type="checkbox"/>
7	SE POSSIVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>
8	VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	<input checked="" type="checkbox"/>
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	<input checked="" type="checkbox"/>
10	VERIFICAR NIVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	<input checked="" type="checkbox"/>
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	<input checked="" type="checkbox"/>
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	<input checked="" type="checkbox"/>
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	<input checked="" type="checkbox"/>
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>
16	LIMPAR FILTRO DE SEPARADOR DE ÁGUA	<input checked="" type="checkbox"/>
17	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	<input checked="" type="checkbox"/>
18	AJUSTAR VALVULAS MOTOR (ADMISSÃO E ESCAPE)	<input checked="" type="checkbox"/>
19	SUBSTITUIR LIQUIDO REFRIGERAÇÃO (ANTI-CONGELANTE)	<input checked="" type="checkbox"/>
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saida
Filtros	T1FA031	1 - Filtro de Ar Refª. CH07-14074	1	
	T1FG123	1 - Filtro Separador Gasóleo Refª. CE 1345	1	
	T1FG125	1 - Filtro de Gasóleo Refª. ED00217753200-S	1	
	T1FO052	1 - Filtro de Óleo motor Refª. FS111B3T125	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 18 Lt)	14,15	
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Quito	0057	Revisão Período	9:00	12:00	6/3/2026	Quito Almeida

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 11250 horas/km	Assinatura: <u>Quito Almeida</u> Data: <u>6/3/2026</u>