



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva
3673

Data de Emissão 14/04/2026
Data Prevista Execução 14/04/2026
Data Final Execução

Dados

Equipamento	A65A	A65A HIMOINSA HRFW-60 241003911 (61)	Processo Manutenção	OF50.A.7030
Horas/Km Real	6246		Horas/Km do Plano	6500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NÍVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	✓
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17	SUBSTITUIR PRÉ-FILTRO DE GASÓLEO	✓
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA024	1 - Filtro de Ar Refª. 3025123	1	
	T1FG240	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 5802082749	1	
	T1FO013	1 - Filtro de Óleo motor Refª. 3034301	1	
Outros Lubrificantes	HIDRÁULICOS	ÓLEO 15W 40 (+/- 13 Lt)	10	
	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- 18,5 Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Daniel Peixoto	156	Revisão Periódica			14/04	[Assinatura]

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 7000 horas/km	Assinatura: [Assinatura] Data: 14/04/26