

**Nortaluga**

Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva**3128**

Data de Emissão

08/08/2025

Data Prevista Execução

11/08/2025

Data Final Execução

Dados

Equipamento	A66	A66 INMESOL IK-066 1830248	Processo Manutenção	OF50.A.6077
Horas/Km Real	5966 h		Horas/Km do Plano	5500

Checklist do plano de manutenção		Efetuada
1	VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO	✓
2	INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO	✓
3	INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS	✓
4	VERIFICAR TENSOES, POLIS E CORREIAS	✓
5	VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO	✓
6	INSPECIONAR POSSIVEIS FUGAS DE ESCAPE	✓
7	SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR	✓
8	VERIFICAR INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIVEL SE APLICÁVEL	✓
9	INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES	✓
10	VERIFICAR NIVEL DE ELETRÓLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL	N.A.
11	REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS	✓
12	TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL	✓
13	VERIFICAR TENSÕES GERADOR	✓
14	TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
16	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA031	1 - Filtro de Ar Refª. SA16683	1	
	T1FG125	1 - Filtro de Gasóleo Refª. ED0021753200-S	1	
	T1FG070	1 - Pré Filtro de Gasóleo Refª. Hifi rt16	1	
	T1FO052	1 - Filtro de Óleo motor Refª. OE 1135E	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 14 Lt)	156	✓
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	46	✓

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
LUIS VIEIRA	137	REVISÃO			11/08/25	Luís Vieira

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 5750 horas/km	Assinatura:
	Data:

