



**Nortaluga**  
Venda e Aluguer de Equipamentos

**Manutenção Preventiva**  
**3476**

Data de Emissão 14/01/2026  
Data Prevista Execução 14/01/2026  
Data Final Execução

**Dados**

Equipamento A68 A68 | INMESOL | IKRN-066 | 1932337 Processo Manutenção OF50.A.6663  
Horas/Km Real 8580 Horas/Km do Plano 7500

**Checklist do plano de manutenção**

|    |                                                                 | Efetuação |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | VERIFICAR FILTROS DE AR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO              | ✓         |
| 2  | INSPEÇÃO VISUAL EXTERNA DO EQUIPAMENTO                          | ✓         |
| 3  | INSPEÇÃO VISUAL TODAS TUBAGENS                                  | ✓         |
| 4  | VERIFICAR TENSORES, POLIS E CORREIAS                            | ✓         |
| 5  | VERIFICAR CONEXÕES MECÂNICAS, REAPERTAR SE NECESSÁRIO           | ✓         |
| 6  | INSPECIONAR POSSÍVEIS FUGAS DE ESCAPE                           | ✓         |
| 7  | SE POSSÍVEL VERIFICAR PRESSÃO LUBRIFICAÇÃO E TEMPERATURA MOTOR  | ✓         |
| 8  | VERIFICAR INDICADOR DE NÍVEL COMBUSTÍVEL SE APLICÁVEL           | ✓         |
| 9  | INSPECIONAR AMORTECEDORES/SINIBLOCOS DE AMORTECIMENTO VIBRAÇÕES | ✓         |
| 10 | VERIFICAR NÍVEL DE ELETROLITO DAS BATERIAS SE APLICÁVEL         | N.A.      |
| 11 | REAPERTAR CONEXÕES ELÉTRICAS                                    | N.A.      |
| 12 | TESTAR FUNCIONALIDADE DE ALTERNADOR SE APLICÁVEL                | ✓         |
| 13 | VERIFICAR TENSÕES GERADOR                                       | ✓         |
| 14 | TESTAR DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA                                | ✓         |
| 15 | SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR                              | ✓         |
| 16 | SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO                                    | ✓         |
| 17 |                                                                 |           |
| 18 |                                                                 |           |
| 19 |                                                                 |           |
| 20 |                                                                 |           |
| 21 |                                                                 |           |
| 22 |                                                                 |           |
| 23 |                                                                 |           |
| 24 |                                                                 |           |
| 25 |                                                                 |           |
| 26 |                                                                 |           |
| 27 |                                                                 |           |
| 28 |                                                                 |           |
| 29 |                                                                 |           |
| 30 |                                                                 |           |

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

**Consumíveis**

|               | Artigo   | Descrição                                  | Qtd. | Conf. Saída |
|---------------|----------|--------------------------------------------|------|-------------|
| Filtros       | T1FA031  | 1 - Filtro de Ar Refª. SA16683             | 1    |             |
|               | T1FG125  | 1 - Filtro de Gasóleo Refª. ED0021753200-S | 1    |             |
|               | T1FG070  | 1 - Pré Filtro de Gasóleo Refª. Hifi RT16  | 1    |             |
|               | T1FO017  | 1 - Filtro de Óleo motor Refª. SO7127      | 1    |             |
| Lubrificantes | MOTOR    | ÓLEO 15W 40 (+/- 14 Lt)                    | 14   | ✓           |
|               |          |                                            |      |             |
|               |          |                                            |      |             |
| Outro         | RADIADOR | ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)            | 4    | ✓           |

**Serviços Nortaluga**

| Funcionário | N.º | Descrição do serviço | Hora Início | Hora Fim | Data     | Assinatura |
|-------------|-----|----------------------|-------------|----------|----------|------------|
| LUIS VIEIRA | 137 | REV: SPO             |             |          | 19/01/26 | du Vieira  |

**Próxima Manutenção**

|                                                          |                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante; | Responsável Departamento Oficina |
| Próxima manutenção às 7750 horas/km                      | Assinatura: _____<br>Data: _____ |